

RECAPITULATIF DES APPAREILS D'INCENDIE de Nazelles - Négron

N°	Type d'hydrant	BI	Poteau Incendie				Marque	Type	Pression Statique (bars)	Essai de débit réalisé en	Débit sous 1 bar (m3/h)	Débit inférieur aux prescriptions	Contrôle annuel réalisé en	Observations
	Localisation d'hydrants		100 **	80 *	100 **	150 ***								
20	Rue de Pocé				x		CHAPPEE	5,8	mars-13	150		déc-14	PI HS A REMPLACER (FUITE)	
21	Rue Amélie Vincendeau (n° 60)				x		CHAPPEE	5,8	mars-13	110		déc-14	PI VETUSTE	
22	Rue Amélie Vincendeau (n°32)				x		CHAPPEE	6,0	mars-13	105		déc-14	PI VETUSTE	
23	Rue Amélie Vincendeau (n° 5)				x		BAYARD	SAPHIR	6,2	mars-13	120		déc-14	RAS
24	Place amelie vincendeau				x		BAYARD	SAPHIR	6,0	mars-13	96		déc-14	RAS
25	Rue Louis Viset (n° 34)				x		BAYARD	SAPHIR	5,8	déc-14	110		déc-14	RAS
26	Vauriflé		x				CHAPPEE	4,4	mars-13	10	X	déc-14	RAS	
27	Vallée de Vaugadeland				x		CHAPPEE	8,8	mars-13	90		déc-14	RAS	
28	Vallée de Vaugadeland (n° 57)				x		CHAPPEE	8,5	mars-13	50	X	déc-14	RAS	
29	Vaumartin				x		BAYARD	EMERAUDE	8,2	mars-13	38	X	déc-14	RAS
30	La Haute Source		x				CHAPPEE	5,8	mars-13	15	X	déc-14	RAS	
31	La Rablette		x				BAYARD	EMERAUDE				déc-14	PRISE DEBIT IMPOSSIBLE	
32	La Huberdière		x				CHAPPEE	6,0	mars-13	16	X	déc-14	RAS	
33	La Bertinière		x				CHAPPEE	5,6	mars-13	14	X	déc-14	RAS	
34	Les Gâtinières		x				BAYARD	EMERAUDE	5,8	mars-13	12	X	déc-14	RAS
35	La Bardouillère				x		CHAPPEE	6,6	mars-13	40	X	déc-14	PI VETUSTE	
36	HLM de la Bardouillère				x		BAYARD	SAPHIR	8,5	mars-13	30	X	déc-14	RAS
37	Vaumort n° 5				x		BAYARD	SAPHIR	7,8	mars-13	110		déc-14	RAS
38	Vallée de Vaubraut (n°12)				x		BAYARD	SAPHIR	7,5	mars-13	90		déc-14	RAS
39	Vallée de Vaubraut rue de la fosse aux oies				x		BAYARD	SAPHIR	6,8	mars-13	70		déc-14	RAS
40	La Guépière				x		CHAPPEE	8,0	mars-13	68		déc-14	PI VETUSTE	
105	Boulevard des Platanes				x		BAYARD	EMERAUDE	6,3	mars-13	100		déc-14	RAS
106	Boulevard des Platanes				x		BAYARD	EMERAUDE	6,2	mars-13	130		déc-14	RAS

N°	Type d'hydrant	BI	Poteau Incendie				Marque	Type	Pression Statique (bars)	Essai de débit réalisé en	Débit sous 1 bar (m3/h)	Débit inférieur aux prescriptions	Contrôle annuel réalisé en	Observations
	Localisation d'hydrants		100 **	80 *	100 **	150 ***								
107	Rue de la Chapelle Verdun			x		CHAPPEE		6,2	mars-13	110		déc-14	PI VETUSTE	
108	Boulevard du Sevrage			x		CHAPPEE		6,2	mars-13	65		déc-14	PI VETUSTE	
109	Boulevard du Sevrage (n° 19)			x		BAYARD	SAPHIR	6,2	mars-13	68		déc-14	RAS	
110	Rue de Perreux (n° 48)			x		CHAPPEE		6,2	mars-13	80		déc-14	PI VETUSTE	
111	Rue des Poulains (n° 47)			x		BAYARD	EMERAUDE	6,2	mars-13	130		déc-14	RAS	
112	Rue de la Gaitée			x		BAYARD	EMERAUDE	6,2	mars-13	28	X	déc-14	RAS	
113	Rue des Ormes			x		BAYARD	EMERAUDE	6,5	mars-13	94		déc-14	CAPOT HS	
114	Rue des Ormes			x		BAYARD	EMERAUDE	6,5	mars-13	175		déc-14	RAS	
115	Les Ormeaux			x		BAYARD	EMERAUDE	6,4	mars-13	170		déc-14	RAS	
117	Rue de la Grange Champion (n° 64)			x		BAYARD	SAPHIR	6,2	mars-13	120		déc-14	RAS	
118	La Maison Brulée			x		CHAPPEE		6,0	mars-13	84		déc-14	RAS	
119	Rue Paul Scarron (n° 3)			x		CHAPPEE		6,4	mars-13	48	X	déc-14	RAS	
120	Rue du Duc de la Vallée (n° 4)			x		CHAPPEE		6,6	mars-13	80		déc-14	RAS	
121	Rue de la Fauconnerie		x			CHAPPEE		6,4	mars-13	18	X	déc-14	RAS	
122	Villefrault		x			CHAPPEE		6,6	mars-13	12	X	déc-14	RAS	
123	Le Moulin à Vent			x		BAYARD	EMERAUDE	6,5	mars-13	150		déc-14	RAS	
124	Rue des Sables			x		BAYARD	SAPHIR	6,3	déc-14	74		déc-14	RAS	
125	R.N n° 152 face Norton			x		CHAPPEE		6,0	mars-13	35	X	déc-14	MANQUE BOUCHON DN 65	
126	Rue de Perreux (n° 19)			x		BAYARD	EMERAUDE	6,2	mars-13	80		déc-14	RAS	
127	Avenue du Centre			x		PAM		6,2	mars-13	80		déc-14	CAPOT HS	
128	Rue des Bois (n° 16)			x		BAYARD	SAPHIR	6,2	mars-13	80		déc-14	RAS	
130	Rue François Delepine			x		PAM		6,3	mars-13	90		déc-14	RAS	
131	Boulevard des Platanes/horizon vert			x		BAYARD	EMERAUDE	6,4	mars-13	148		déc-14	CAPOT HS	
132	Boulevard de l' Industrie			x		BAYARD	EMERAUDE	6,3	mars-13	150		déc-14	RAS	
133	Boulevard de l' Industrie face CMA			x		BAYARD	EMERAUDE	6,3	mars-13	145		déc-14	MANQUE BOUCHON DN 65	
134	Boulevard de l' Industrie			x		BAYARD	EMERAUDE	6,4	mars-13	160		déc-14	RAS	
135	Boulevard de l' Industrie			x		BAYARD	EMERAUDE	6,4	mars-13	160		déc-14	RAS	
136	Rue de la Grange Champion (n° 41)			x		BAYARD	EMERAUDE	6,6	mars-13	138		déc-14	RAS	
145	Impasse du Velodrome			x		BAYARD	EMERAUDE	6,2	mars-13	60		déc-14	RAS	

N°	Type d'hydrant	BI	Poteau Incendie				Marque	Type	Pression Statique (bars)	Essai de débit réalisé en	Débit sous 1 bar (m3/h)	Débit inférieur aux prescriptions	Contrôle annuel réalisé en	Observations
	Localisation d'hydrants		100 **	80 *	100 **	150 ***								
146	Rue des Girois			x		BAYARD	SAPHIR	6,2	mars-13	120		déc-14	RAS	
147	Angle rue de l' Aumonerie et rue Grande Champion			x		BAYARD	EMERAUDE	6,4	mars-13	68		déc-14	MANQUE BOUCHON DN 65 ET CAPOT HS	
154	Rue Jean Moulin (n° 1)			x		BAYARD	EMERAUDE	4,6	mars-13	92		déc-14	CAPOT HS	
155	Centre socio-culturel			x		BAYARD	EMERAUDE	6,2	mars-13	130		déc-14	CAPOT HS	
156	Avenue de la Loire le long du point 22			x		BAYARD	EMERAUDE	6,4	mars-13	150		déc-14	MANQUE BOUCHON DN 65	
157	Avenue de la Loire/rue de la ferronnerie point 27			x		BAYARD	EMERAUDE	6,2	mars-13	140		déc-14	RAS	
158	Avenue de la Loire devant securitest point 39			x		BAYARD	EMERAUDE	6,2	mars-13	148		déc-14	PI HS	
159	Rue de Vomps			x		BAYARD	EMERAUDE	6,2	mars-13	120		déc-14	RAS	
161	Rue Jean Moulin (n° 19)			x		BAYARD	EMERAUDE	4,6	mars-13	78		déc-14	RAS	
162	Rue Paul Scarron (n° 26)			x		BAYARD	EMERAUDE	6,4	mars-13	145		déc-14	CAPOT HS	
164	Rue des Talus		x			BAYARD	EMERAUDE	6,5	mars-13	16	X	déc-14	RAS	
168	Rue des Sables (n° 21)			x		BAYARD	EMERAUDE	6,4	mars-13	86		déc-14	RAS	
171	Rue de Vaumartin (n° 33)			x		BAYARD	EMERAUDE	6,8	mars-13	36	X	déc-14	MANQUE BOUCHON DN 65	
201	Rue de Poce en face (n°25)			x		BAYARD	SAPHIR	6,0	mars-13	140		déc-14	RAS	
202	rue de Négron point 44			x		BAYARD	EMERAUDE	6,4	mars-13	150		déc-14	MANQUE BOUCHON DN 65	
203	rue de Poce en face (n°37)			x		BAYARD	SAPHIR	6,0	déc-14	146		déc-14	RAS	
204	rue de Poce n°36 château de perreux			x		BAYARD	SAPHIR	6,0	déc-14	131		déc-14	RAS	
205	rue Amelie Vincendeau (la roche fleurie)			x		BAYARD	SAPHIR	6,0	déc-14	71		déc-14	RAS	
206	rue louis Viset (n°16)			X		BAYARD	SAPHIR	6,2	déc-14	150		déc-14	RAS	
207	rue Louis Viset (n° 67)			X		BAYARD	SAPHIR	5,8	déc-14	110		déc-14	RAS	
208	rue des Ormes point n°20			x		BAYARD	SAPHIR	6,2	déc-14	45	X	déc-14	RAS	
209	ZI st maurice a cote de Norton			x		BAYARD	EMERAUDE	7,0	déc-14	80		déc-14	RAS	
210	ZI st maurice derrière CCVA			x		BAYARD	EMERAUDE	4,8	déc-14	90		déc-14	RAS	
211	Camille Breton (n°30)			x		BAYARD	SAPHIR	4,5	déc-14	130		déc-14	RAS	
212	rue des vieilles vignes (Hauts du Libéra)			x		BAYARD	SAPHIR	4,5	déc-14	95		déc-14	RAS	
REPARTITION PAR TYPES D'HYDRANTS		0	9	68	0						17			
TOTAL DES HYDRANTS		77												

* Les appareils de diamètre 80 mm ne sont pas normalisés.

** La législation prévoit un débit minimum de 60 m3/h (soit 16 l/s) sous pression de 1 bar pendant 2 heures pour les hydratants de diamètre 100 mm

*** La législation prévoit un débit minimum de 120 m3/h (soit 32 l/s) sous pression de 1 bar pendant 2 heures pour les hydratants de diamètre 150 mm